

Reder, Yuniz, Gemeinde Rangsdorf

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:



WG: Bebauungsplan RA 14-2 „Historischer Dorfkern Rangsdorf“ | erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB / Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Von: 

Gesendet: Dienstag, 11. Juli 2023 10:41

An: 

Betreff: AW: Bebauungsplan RA 14-2 „Historischer Dorfkern Rangsdorf“ | erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB / Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

SN 23.0989E

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der Gewässerunterhaltung gibt es keine Einwände zu dem Bebauungsplan.

Ein Teil der östlichen Straßenentwässerung der Seebadallee erfolgt in das südliche Grabensystem.

Sollten AE-Maßnahme an Gewässern geplant sein, sind diese mit dem Verband gesondert abzustimmen.

Allgemein ist zu beachten, dass an Gewässer ein Arbeitsstreifen von 5m freizuhalten ist.

AE-Maßnahmen können auch mit dem Verband abgestimmt werden.

Hinweis:

Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern

Der Rangsdorfer See hat einen maximalen Wasserstand von 101 bis 105 (Pegel Jühnsdorf) bzw. 36,50 bis 36,55 müNN

In den zurückliegenden Jahren wurden Wasserstände bis zu Pegel 35 erreicht, dies hat Auswirkungen auf die Kanäle in Klein Venedig

Mit freundlichen Grüßen



Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“
Storkower Straße 1
15749 Mittenwalde, OT Gallun
Tel. 033764-24 588 – 2
Fax 033764-62758